



Legenda:

DOMOVÉ PŘÍPOJKY (DP)

- DP realizovaná závesným káblom AYKYz
- DP realizovaná závesným káblom 2x AYKYz
- DP realizovaná káblom uloženým v zemi
- ukončenie DP na strešniku s kotvou
- ukončenie DP na konzole
- kód rozsahu úprav DP



KÓDY ROZSAHU MONTÁŽE DOMOVÝCH PŘÍPOJOK

- V - Výmena vodičov domovej prípojky
- P - Nová poistková skrinka na stĺpe
- P2(35,40) - Nová poistková skrinka na stĺpe pre dvoch odberateľov (č.d.35, 40)
- R - Rozpojovacia skrinka
- Z - Znovomontáž existujúcej DP
- zSPP - Znovomontáž SPP
- s - Projektovaná spojka
- Armatúry pre vodič NFA2X a AXCES
- KS - nosná svorka
- NS - kotevná svorka
- NS3 - polokotevná svorka do 30°

NN vedenie

- projektované vzdušné NN vedenie
- projektované kablové NN vedenie
- demontáž vzdušného NN vedenia
- projektovaný betónový NN stĺp
- demontáž NN stĺp
- existujúca trafostanica
- svietidlo VO znovu namontovať
- reproduktor znovu namontovať
- obmedzovač prepätia montáž na NN
- projektované uzemnenie NN
- projektovaná istiača skriňa na stĺpe

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková	SADA	
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Mária Demečková		
PROJEKTANT	Peter Beliš		
VEDÚCI ÚTVARU	Ing. Martin Hajduk		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		
MESTO STAVBY	Pusté Čemerné, k.ú. Pusté Čemerné		
NÁZOV STAVBY	Pusté Čemerné – úprava NN, zriadenie VN a TS		
NÁZOV VÝKRESU	Montážny výkres č.2 – úprava NN, DP, VO a MR		



STUPEŇ	PROJEKT	ČÍSLO VÝKRESU
ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-10272	
DÁTUM	07/2019	
FORMÁT	3x44	
MERKA	1 : 1 000	

2