



Uprava NN vedenia
 NN: NFA2X 4x120 RM
 VO: NFA2X 2x 25 RM
 α10°C) - 7MPa, L=272m
 p.b.č. 27 - p.b.č. 63

Uprava NN vedenia
 NN: NFA2X 4x120 RM
 VO: NFA2X 2x 25 RM
 α10°C) - 7MPa, L=165m
 p.b.č. 63 - p.b.č. 87

Uprava NN vedenia
 NN: NFA2X 4x120 RM
 VO: NFA2X 2x 25 RM
 α10°C) - 7MPa, L=318m
 p.b.č. 63 - p.b.č. 73

Uprava NN vedenia
 NN: NFA2X 4x120 RM
 VO: NFA2X 2x 25 RM
 α10°C) - 7MPa, L=310m
 p.b.č. 73 - p.b.č. 82

Uprava NN vedenia
 NN: NFA2X 4x120 RM
 VO: NFA2X 2x 25 RM
 α10°C) - 7MPa, L=21m
 p.b.č. 73 - jest. PTS

Legenda:

DOMOVÉ PŘÍPOJKY (DP)

- DP realizovaná závesným káblom AYKYz
- DP realizovaná závesným káblom 2x AYKYz
- DP realizovaná káblom uloženým v zemi
- ukončenie DP na strešniku s kotvou
- ukončenie DP na konzole
- kód rozsahu úprav DP

KÓDY ROZSAHU MONTÁŽE DOMOVÝCH PŘÍPOJK

- V - Výmena vodičov domovej prípojky
- P - Nová poisťková skrinka na stĺpe
- P2(35,40) - Nová poisťková skrinka na stĺpe pre dvoch odberateľov (č.d.35, 40)
- R - Rozpojovacia skrinka
- Z - Znovumontáž jestvujúcej DP
- ZSPP - Znovumontáž SPP
- s - Projektovaná spojka
- Armatury pre vodič NFA2X a AXCES
- KS - nosná svorka
- NS - kotvčná svorka
- NS3 - polokotvčná svorka do 30°

NN vedenie

- projektované vzdušné NN vedenie
- projektované káblové NN vedenie
- demontáž vzdušného NN vedenia
- projektovaný betónový NN stĺp
- demontáž NN stĺp
- existujúca trafostanica
- svietidlo VO znovu namontovať
- reproduktor znovu namontovať
- demontáž NN stĺp
- obmedzovač prepätia montáž na NN
- projektované uzemnenie NN
- projektovaná ističia skriňa na stĺpe

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľnosti
 © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková	SRBA
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Mária Demečková	
PROJEKTANT	Peter Beliš	
VEDÚCI UTVÁR	Ing. Martin Hajduk	
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.	
Miesto stavby	Pusté Čemerné, k.ú. Pusté Čemerné	
NAZOV STAVBY	Pusté Čemerné - úprava NN, zriadenie VN a TS	
NAZOV VÝKRESU	Montážny výkres č.3 - úprava NN, DP, VO a MR	
STUPEŇ	PROJEKT	ČÍSLO VÝKRESU
ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-10272	07/2019
FORMÁT	5xA4	3
MERKA	1:1 000	